



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NORD RESINE S.r.l. sita in Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 Susegana (TV), produttrice del materiale denominato "NORPHEN 200" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 155220/RF3171 del 19/12/2001 emesso per il predetto materiale dall'Istituto GIORDANO S.p.A. di Gatteo (FO);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta NORD RESINE S.r.l. di Susegana (TV)

SI OMOLOGA

con il numero di codice TV2009B41C100001, il prototipo del materiale denominato "NORPHEN 200" prodotto dalla ditta NORD RESINE S.r.l. di Susegana (TV), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta NORD RESINE S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: TV2009B41C100001;
- POSA IN OPERA: INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO NORPHEN FONDO DITTA NORD RESINE;
- IMPIEGO: PAVIMENTAZIONE;
- MANUTENZIONE: METODO "C" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Roma, 22 APR 2003

Fasc. 4190 sott. 2484

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Michel FERRARO)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA